

设计更改

编 号 2021年电变-01

日 期 21年 05月 26日

建设单位 马鞍山市睿安房地产开发有限公司

设计编号 2016-T005-1~14

项目名称 安徽工业大学工大花园小区项目1~14号住宅


有关图纸
编 号

更改原因 甲方要求


内容及附图

1、根据甲方要求，各栋楼电梯配电箱旁新增电表箱一只，表箱内设高精度三相计量电表，电表采用DT862-4-1.5(6)A，计量表及电流互感器精度为0.5S级，配电系统图修改如下：

1、2、13、14#（18层）及10、11、12#（14层）电梯：



3、4#楼（24层）消防电梯：



说明：电梯控制柜随电梯设备自带。

说明：RM-100S/3P/M为电动机单磁保护型断路器



江苏东方建筑设计有限公司
JIANGSU ORIENTAL ARCHITECTURAL DESIGN CO., LTD.

修改人	侯锐	专业负责人	韩红喜	审 核	韩红喜
原设计人	侯锐	工程负责人	刘明	批 准	刘明
有关设计人		复 核	侯	页码/总页数	1/2